

Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий Главное
управление МЧС России по Оренбургской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Оренбург, ул. Гая, 21 т.(3532) 77-42-22 ф.(3532) 77-62-11 E-mail: mchsoren@gmail.com
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности по Ленинскому району г. Оренбурга
(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, д 78А, тел. (3532) 33-15-04
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 170/1/1 по
устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

>

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №
1 0 0 » (М Д О У № 1 0 0)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора города Оренбурга по пожарному надзору №
170

(наименование органа ГПН)

от « 10 » апреля 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с ч мин.
« 16 » апреля 20 13 г. по ч мин. « 13 » мая 20
13 г,

проведена проверка Инспектор Воронов Дмитрий
Васильевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №
1 0 0 » (М Д О У № 1 0 0) , ул. 6 0 л е т о к т я б р я 3 2
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

_____ (подпись, должность, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Отсутствуют вторые эвакуационные выходы из помещений, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек.	СНиП 21-01-97* п. 6.12*	14.05.2014	
2	Лестницы, ведущие из подвала в первый этаж не оборудованы тамбур-шлюзами с подпором воздуха при пожаре	СНиП 21-01-97* п. 7.23*	14.05.2014	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор Воронов Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному

«//» ^^^^

20 /J т. ,,



надзору)

(подпись)

М.Л.П.*