

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 100»

Выполнение предписаний Роспотребнадзора

(предписание № 07-158 –П) от 24.11. 2016 г.

№ ДОУ	№ предписания	Дата предписания	Пункт предписания	Срок исполнения по предписанию	Дата исполнения по плану ДОУ	Мероприятия по устранению замечаний предписания	Отметка о выполнении	Примечания
100	07-158-П	24.11.16	1. Отсутствуют ограждение навесов с 3-х сторон (имеется с 2-х сторон) на участках групп № 5,8,9	01.12.17	Июнь 2017 г.	Ограждение 3-х теневых навесов с 3-ей стороны		
			2. Групповые площадки для групп № 5,9, 8,11,12 не индивидуальные, так не разграничены между собой	01.12.17	Июнь 2017 г.	Разграничение 3-х групповых площадок заборами друг от друга		
			3. Площадь помещений на одного ребенка по списку недостаточна в 10-ти группах из 12-ти	15.06.17	Май 2017			
			4. Остекление окон выполнено из не цельного стеклопакета в групповой групп № 2,10 (по 2 стекла составные), в спальне группы № 2	26.12.16	Декабрь 2016	Замена 3-х нижних оконных остеклений на цельные		
			5. Умывальные раковины в группе № 2 не оборудованы смесителями с отдельной подводкой к ним горячей и холодной воды, к раковинам для рук в умывальных подведена одна труба. Предусмотрена система смешивания горячей и холодной воды в помещении туалетной комнаты, с последующим ее разбором(через одну трубу) в умывальных раковинах после смешивания. Возможность ее регулирования по температуре в умывальных раковинах через смеситель исключена. В результате чего, в зависимости от преобладания давления в трубах горячего или холодного водоснабжения в месте разбора (кране) течет горячая или холодная вода	01.12.17	Июль 2017	Замена подмеса воды и смесителей в детских раковинах		

		6. Имеются дефекты отделки пола в доготовочном цехе пищеблока (заливной бетонный пол выкрошен, поверхность неровная), затрудняет уборку влажным способом	01.12.17	Июнь 2017	Устранение борозд в заливном полу, выравнивание неровностей		
		7. Воспитанники 2 младшей группы № 3 (младший дошкольный группы) не обеспечены санитарно-техническим оборудованием (унитазы), так как туалетная комната ранее использовалась для 1 младшей группы, имеются горшки, 1 унитаз для слива	01.09.18	Июнь 2018	Размещение в группе с горшками воспитанников 1 младшей группы или капитальный ремонт санузла с заменой фаянса		
		8. Оборудовать в туалетных комнатах водоразборные краны для технических целей	01.12.17	Июль 2017	Установка в туалетных крана для технических целей		

Заведующий МБДОУ № 100:



И.В. Нагорнова