

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Оренбургской области
460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет октября, дом 2/1
Тел.: (3532) 33-37-98, E-mail: oren-fpn@esoo.ru
ОКПО 76135607, ИНН/КПП 561008610/561001001

Предписание № 07-158-П

«24» ноября 2016 г.

г. Оренбург

Юргенсон Татьяна Владимировна, специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков,
(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора, вышестоящего подразделения)

на основании акта проверки, проведенной в соответствии с распоряжением № 07-158-П от 21.10.2016 г. в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида № 100" (МБДОУ № 100), юридический и фактический адрес: 460021, Оренбургская область, г. Оренбург, 60 лет Октября, д. 32, ИНН 5610065897, ОГРН 1025601025560

(сведения о лице, которому выдано предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе)
установила: выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

(указать нарушения, которые были выявлены при проверке, с указанием соответствующих обстоятельств - объектов, вида деятельности (услуг), продукции и т.п., нормы законодательства, предусматривающих обязательные требования)

1. Отсутствует ограждение навесов с 3-х сторон (имеется только с 2-х сторон) на участках группы № 5, 8, 9, нарушение п. 3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
2. Групповые площадки для групп № 5, 9, 8, 11 и 12 не индивидуальные, так как не разграничены между собой, в связи с чем не возможно соблюдение принципа групповой изоляции на прогулках, нарушение п. 3.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.
3. Площадь помещений на одного ребенка по списку недостаточна в 10-ти группах из 12-ти (нарушение п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13).
4. Остекление окон выполнено из не цельного стеклопакета в групповой группе № 2, № 10 (по 2 стекла составные), в спальне группы № 2 (2 стекла составные), нарушение п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13.
5. Умывальные раковины в группе № 2 не оборудованы смесителями с раздельной подводкой к ним горячей и холодной воды, к раковинам для рук в умывальных подведена одна труба. Предусмотрена система смешивания горячей и холодной воды в помещении туалетной комнаты, с последующим её разбором (через одну трубу) в умывальных раковинах после смешивания. Возможность её регулирования по температуре в умывальных раковинах через смеситель исключена. В результате чего, в зависимости от преобладания давления в трубах горячего или холодного водоснабжения в месте водоразбора (кране) течёт горячая или холодная вода (нарушение п.п. 6.16.1, 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13).
6. Имеются дефекты отделки пола в доготовочном цехе пищеблока (залитый бетонный пол выкрошенный, поверхность неровная), затрудняющие уборку влажным способом, нарушение п.п. 5.1, 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.
7. Воспитанники 2 младшей группы № 3 (младшей дошкольной группы) не обеспечены санитарно-техническим оборудованием (унитазы), так как туалетная комната ранее использовалась для 1 младшей группы, имеются горшки, 1 унитаз для слива, нарушение п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.
8. В туалетных комнатах не оборудованы водоразборные краны для технических целей, нарушение п. 17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

ПРЕДПИСЫВАЮ:

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад комбинированного вида № 100", заведующему (МБДОУ № 100)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Провести ограждение навесов с 3-х сторон на участках групп № 5, 8, 9, п. 3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13. **Срок – 01.12.2017г.**
2. Разграничить групповые площадки для групп № 5, 9, 8, 11 и 12 с целью соблюдения принципа групповой изоляции на прогулках, п. 3.6 СанПиН 2.4.1.3049-13. **Срок – 01.12.2017г.**
3. Решить вопрос о комплектовании новых групп исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5м² на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0м² на одного ребенка (п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13), **Срок – 15.06.2017г.**
4. Выполнить остекление окон из цельного стеклопакета в групповой группе № 2, № 10, в спальне группы № 2, п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13. **Срок – 26.12.2016г.**
5. Оборудовать умывальные раковины в группе № 2 смесителями с раздельной подводкой к ним горячей и холодной воды (п.п. 6.16.1, 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13). **Срок – 01.12.2017г.**
6. Устранить дефекты отделки пола в деготовочном цехе пищеблока, нарушение п.п. 5.1, 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13. **Срок – 01.12.2017г.**
7. Установить во 2 младшей группе № 3 (где используются горшки) унитазы, нарушение п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. **Срок – 01.09.2018г.**
8. Оборудовать в туалетных комнатах водоразборные краны для технических целей, п. 17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. **Срок – 01.12.2017г.**

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области в письменном виде по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1, в срок не позднее 3 дней от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений.

специалист-эксперт отдела надзора по
гигиене детей и подростков

(должность лица, выданного предписание)



Юргенсон Татьяна Владимировна

(Фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или вышестоящему должностному лицу.

За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 100", заведующего МБДОУ № 100 Нагорнову Ирину Викторовну.

Предписание получил: «24» ноября 2016г. заведующий МБДОУ № 100 Нагорнова Ирина Викторовна

(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя юридического лица)

Отметка о направлении предписания заказным письмом: _____