

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsooren@gmail.com
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, 78а, тел. (3532)49-92-26

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 48/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 100»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. Оренбурга по пожарному надзору № 48

от « 23 » января 2019 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 25 » января 2019 г. по 11 ч 00 мин. « 12 » февраля 2019 г.

проведена проверка
старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району Шумов Сергей Юрьевич.

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку.

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 100», по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет октября 32

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующим Нагорновой Ириной Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения | Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ширина лестничных маршей в здании выполнена менее 1,35 метра (фактически 1,08 м., 1,10 м.) | п.п. 4.4.1, 5.2.5 СП 1.13130.2009, ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2 | 26.12.2019 | |

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения | Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | СНиП II-A.5-62 | | |
| 2 | Помещения групповых ячеек 1 этажа здания, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел., не обеспечены вторым эвакуационным выходом | п. 5.2.12 СП 1.13130.2009, ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.12 СНиП II-Л.3-71 | 26.12.2019 | |
| 3 | Ширина эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек выполнена менее 1,2 метра (фактически 0,74-0,76 м.) | п. 5.2.14 СП 1.13130.2009, ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2 СНиП II-A.5-62 | 26.12.2019 | |
| 4 | Ширина эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку установлена без учета числа эвакуирующихся через этот выход, из расчета 115 человек на 1 м ширины выхода (двери) | п. 5.2.21 СП 1.13130.2009, ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2 СНиП II-A.5-62 | 26.12.2019 | |
| 5 | Лестничные клетки не имеют выходов наружу непосредственно на прилегающую к зданию территорию | п. 4.4.6 СП 1.13130.2009, ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 26.12.2019 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району

Шумов С.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«12» февраля 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(должность, фамилия, инициалы)

«12» февраля 2019 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": (3532)30-89-99