

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
ОНД и ПР по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, 78а, тел. (3532)49-92-26

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 8/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 100»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

г. Оренбурга

по пожарному надзору № 8

от « 15 » января 2021 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16 ч 00 мин.

« 19 » января 2021 г. по 11 ч 00 мин. « 04 » февраля 2021 г.
проведена проверка

*старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу
и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области
Солодовникова Екатерина Юрьевна*

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,
*муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 100» по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 32*

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *и. о. заведующего Бекетовой Татьяной Владимировной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	ширина лестничных маршей в здании выполнена менее 1,35 метра (фактически 1,08 м., 1,10 м.)	ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (ранее действующие нормативные документы - п.п. 4.4.1, 5.2.5 СП 1.13130.2009, п.4.2 СНИП II-A.5-62);	17.01.2022	
2	Ширина эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек № 2, 5, 6, 11, 12 выполнена менее 1.2 метра (фактически 0,97-1,13 м.)	ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (ранее действующие нормативные документы - п. 5.2.14 СП 1.13130.2009; п.4.2 СНИП II-A.5-62);	17.01.2022	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
3	Ширина эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку установлена без учета числа эвакуирующихся через этот выход, из расчета 115 человек на 1 м ширины выхода (двери)	ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (ранее действующие нормативные документы - п. 5.2.21 СП 1.13130.2009, п.4.2 СНИП II-A.5-62);	17.01.2022	
4	Лестничные клетки не имеют выходов наружу непосредственно на прилегающую к зданию территорию	ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4. 4. 11 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (ранее действующие нормативные документы - п. 4.4.6 СП 1.13130.2009).	17.01.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области
Солодовникова Е.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«04» февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)



«04» февраля 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": 8(3532)308-999